

# Mediterran®

## Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

**ES – Vyhlásenie zhody**



č. P40-05-0563

Výrobca: **MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.**  
**Veľká Farma**  
**925 84 Vlčany**

Miesto výroby: **Veľká Farma, 925 84 Vlčany**

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN STANDARD a doplnkové tvarovky**  
**STN EN 490 – IL-28-RF-300x396-4,2**

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

**Protokol o preukaznej skúške č. P40-05-0563** s platnosťou do **25. 08. 2011**  
ktorý vydal TSÚS BRATISLAVA, AUTORIZOVANÁ OSOBA č. CIS 04/1998, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina STN EN 490 – IL-28-RF-300x396-4,2 – škridla MEDITERRAN STANDARD


### **JE V ZHODE**

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:  
- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN STANDARD sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

Vo Vlčanoch, dňa 12.10.2006

**MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.**  
Veľká Farma, 925 84 Vlčany  
IČO: 36 537 420  
IČ DPH: SK2020190623

  
Ing. Tomáš BÁBICS, konateľ  
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....  
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490 396 ± 4	395 ÷ 398	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Pravouhlosť [mm]	STN EN 490 rozdiel $l_2 - l_3$ max. 4	max. 1	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Krycia šírka [mm]	STN EN 490 300 ± 5	302,8	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Rovinnosť [mm]	STN EN 490 max. 3	max. 1	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Hmotnosť [kg]	STN EN 490 Ø 4,2 ± 10 %	Ø 4,2	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Únosnosť [N]	STN EN 490 min. 2000	2250 ÷ 2750	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Presiakavosť [hod]	STN EN 490 > 20	> 20	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Mrazuvzdornosť [N] [hod.]	STN EN 490 min. 2000 > 20	min. 3530 > 20	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563
Ozuby - výdrž [min.]	STN EN 490 > 1	> 1	Protokol o skúškach Č. P40-05-0563

Vo Vlčanoch, dňa 12.10.2006

  
Ing. Tomáš BÁBICS, konateľ  
meno, priezvisko, funkcia a podpis

**MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.**  
Velká Farma, 925 84 Vlčany  
IČO: 36 537 420  
IČ DPH: SK2020190623

.....  
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu