

Mediterrán®

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody

CE

č. 40-07-0035

Výrobca: **MEDITERRAN Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.**
Tompa Mihály u. 10
7754 Bóly
Maďarsko

Miesto výroby: **Tompa Mihály u. 10**
7754 Bóly
Maďarsko

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN ZENIT a doplnkové tvarovky**
T-EN 490-IL-RF-300-390-4,8

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o preukaznej skúške č. 40-07-0035 s platnosťou do **16. 02. 2012**
 ktorý vydal TSÚS Bratislava, AUTORIZOVANÁ OSOBA SK04, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok **Betónová krytina T-EN 490-IL-RF-300-390-4,8 škridla**
 - **Mediterran Zenit**


JE V ZHODE

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:
 - **STN EN 490**

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: **Betónová krytina MEDITERRAN ZENIT** sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 16. 02. 2007

Mediterrán
 Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.
 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
 Tel: 06/509-950 Fax: 06/509-951
 Adózám: 11541264-2-02
 Pécskésilés


 Gódi Attila, konateľ
 meno, priezvisko, funkcia a podpis


.....
 miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Prípís pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikačný protokol o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490 390 ± 4	390	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Pravouhlosť [mm]	STN EN 490 rozdiel $l_2 - l_3$ max. 4	max. 1	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Krycia šírka [mm]	STN EN 490 300 ± 2	301	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Rovinnosť [mm]	STN EN 490 max. 3	max. 3	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Hmotnosť [g]	STN EN 490 Ø 4800 ± 10 %	Ø 4800	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	STN EN 490 min. 1200	1560 ÷ 2020	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Presiakavosť [hod.]	STN EN 490 > 20	> 20	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Mrazuvzdornosť [N] [hod.]	STN EN 490 min. 1200 > 20	1450 ÷ 1550 > 20	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Ozuby - výdrž [min.]	STN EN 490 > 1	> 1	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035

V Bóly, dňa 16. 02. 2007

Mediterrán
Magyarország Betoncsőép Gyártó Kft.
7764 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 89/509-950 Fax: 89/509-061
Adószám: 11541264-2-02
Céginformáció


Gódi Attila, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu